

Niniejszym dokumentem, Thermaflex Izolacji Sp. z o. o., deklaruje dla następującego produktu:

Mata ThermaSmart PRO

Jest testowany zgodnie z dyrektywą RoHS 2011/65/EU i jej zmianą dyrektywą (UE) 2015/863.

Stwierdzono, że produkt **spełnia** wymogi powyższej dyrektywy.

Testy, zgodnie z dyrektywą, odbyły się w

EUROFINS Badanie produktów A/S

Smedeskovvej 38

DK-8464 Galten

Dania

Raport z badania wynikający z wyniku

Numer sprawozdania z badań

392-2023-00152601_FP_PL

Data sprawozdania z badania

14 kwietnia 2023 r.

Produkt jest badany na obecność następujących substancji

Kadm	Cd
Ołów	Pb
Rtęć	Hg
Chrom VI	Cr VI
Polibromowane bifenyle	PBBs
Polibromowane Etery Difenylowe	PBDEs
Ftalan dibutyli	DBP
Benzylobutyloftalan	BBP
Diethylhexylphthalate	DEHP
Ftalan diizobutyli	DiBP

Metody badań

Badania przesiewowe metodą
spektroskopii XRF

IEC 62321-3-1:2013

Badanie chemiczne na mokro

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017