



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0402.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Preizolowane rury i kształtki systemu flexalen z rurą przewodową z polibutylen**

Zawierający / containing: polibutylen

Przeznaczony do / destined: budowy podziemnych układanych bezpośrednio w gruncie lub w kanałach ciepłowniczych wodnych sieci rozdzielczych, niskotemperaturowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do stosowania w instalacjach C.O.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

THERMAFLEX ISOLATIE b.v.
5145 NS Waalwijk
Veerweg 1, Niderlandy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

THERMAFLEX ISOLATIE b.v.
5145 NS Waalwijk
Veerweg 1, Niderlandy


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.05.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.05.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 maja 2024

The date of issue of the certificate: 27th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB